



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos-as.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky

Stavebník: Obec Dolné Orešany, IČO: 00 312 410

Stavba: „Splašková kanalizácia Dolné Orešany – II.etapa, stoka GD1 – zmena č.2“, v rozsahu:

- stoka GD1- potrubie PVC DN 250 dĺžka 216m, zaústená do čerpacej stanice ČS 3
- stoka GD 1a – potrubie PVC DN 250, dĺžka 30,8m, zaústená do jestvujúceho zberača GD
- stoka GD 1b – potrubie PVC DN 250, dĺžka 29,0m, zaústená do stoky GD1
- čerpacia stanica ČS3:
 - kruhová železobetónová nádrž priemeru 1500mm, výšky 4150mm, strop zakrytý oceľovou stropnou doskou s 2 montážnymi poklopami, z ktorých jeden slúži ako vstup, v ČS je osadený hrablicový kôš DN 250 s medzerami 30mm,
 - vybavenie ČS – 2 x kalové ponorné čerpadlo ABS typ PIRANHA S21-2D s rezacím zariadením v zostave 1+1, prietok 3,4 l/s, dopravná výška 13,8m, súčasťou sú tri plavákové spínače a tlakový snímač hladiny,
 - k ČS je priradená armatúrna šachta AŠ3 – ŽB nádrž, vnútorné rozmery 2050x1400mm, svetlá výška 2090mm, v ktorej sú osadené armatúry – 2x snímač tlaku, 2x guľová spätná klapka, 2x kompenzátor, 2x doskový uzáver DN 50, 1 x doskový uzáver DN 65,
 - NN prípojka je zrealizovaná z jestvujúcej skrine SR4 v zemi káblom NAVY-J 4x16mm² do rozvádzača RE3, elektromerový rozvádzač a technologický rozvádzač RM3 pre MaR a ASRTP je osadený na betónov